

08/2017



## **ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE**

Potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych przez system

Zaświadcza się, że produkowany seryjnie system kontroli dostępu, występujący pod nazwą:

### **System kontroli dostępu oparty o sterownik SD-660D i czytniki serii ASR-805M**

produkowany przez Firmę:

**UNICARD SA**  
**ul. Łagiewnicka 54 , 30-417 Kraków**

spełnia wymogi zawarte w Kryteriach Kwalifikacyjnych, opartych na wybranych wymaganiach z dokumentów normatywnych:

1. PN EN 50131-1:2009 (PL) +A1:2010 (PL) - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe
2. PN-EN 50133-1:2007 (PL) Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu dotyczące bezpieczeństwa. Wymagania systemowe.
3. PN-EN 50130-5:2012 (EN) Systemy alarmowe – Część 5: Próby środowiskowe.

**System zakwalifikowano do: KLASY "2" – (wg PN EN 50131-1:2009)**

**KLASY DOSTĘPU "B", KLASY ROZPOZNANIA "2" (wg PN-EN 50133-1:2007)**

Warunki dodatkowe i uwagi : brak

Kraków, 09 listopad 2016 r.

PREZES ZARZADU

Tomasz Bednarski

Podpis