

04/2014



## **ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE**

Potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych przez system

Zaświadcza się, że produkowany seryjnie system kontroli dostępu, występujący pod nazwą:

**System kontroli dostępu  
oparty o sterownik SD-2600 oraz moduły rozszerzeń IO-2600  
i czytniki serii ASRx-802, ASRx-803, ASRx-804**

produkowany przez Firmę:

**UNICARD SA**  
**ul. Łagiewnicka 54 , 30-417 Kraków**

spełnia wymogi zawarte w Kryteriach Kwalifikacyjnych, opartych na wybranych wymaganiach z dokumentów normatywnych:

1. PN EN 50131-1:2009 (PL) +A1:2010 (PL) - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe
2. PN-EN 50133-1:2007 (PL) Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu dotyczące bezpieczeństwa. Wymagania systemowe.
3. PN-EN 50130-5:2012 (EN) Systemy alarmowe – Część 5: Próby środowiskowe.

**System zakwalifikowano do: KLASY "3" – (wg PN EN 50131-1:2009)**

**KLASY DOSTĘPU "B", KLASY ROZPOZNANIA "3" (wg PN-EN 50133-1:2007)**

Warunki dodatkowe i uwagi : brak

Kraków, 06 styczeń 2014 r.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Bednarski