

02/2014



ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

Potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych przez system

Zaświadcza się, że produkowany seryjnie system kontroli dostępu, występujący pod nazwą:

**System kontroli dostępu
oparty o rodzinę sterowników SD-660D oraz SD-660D MAX
i czytniki serii ASRx-802, ASRx-803, ASRx-804)**

produkowany przez Firmę:

UNICARD SA
ul. Łagiewnicka 54 , 30-417 Kraków

spełnia wymogi zawarte w Kryteriach Kwalifikacyjnych, opartych na wybranych wymaganiach z dokumentów normatywnych:

1. PN EN 50131-1:2009 (PL) +A1:2010 (PL) - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe
2. PN-EN 50133-1:2007 (PL) Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu dotyczące bezpieczeństwa. Wymagania systemowe.
3. PN-EN 50130-5:2012 (EN) Systemy alarmowe – Część 5: Próby środowiskowe.

System zakwalifikowano do: KLASY "3" – (wg PN EN 50131-1:2009)
(Klasy systemów: 1,2,3,4)

KLASY DOSTĘPU "B", KLASY ROZPOZNIANIA "3" (wg PN-EN 50133-1:2007)

Warunki dodatkowe i uwagi : brak

Kraków, 06 styczeń 2014 r.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Bednarski